住 最低、年に１回は作動点検をしましょう
宅用火災警報器を設置している人へ

平成18年６月１日に住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから５年半が経過しました。早期に設置された方は、「いざ」というときに住宅用火災警報器がキチンと働くよう、日ごろから点検とお手入れをしておきましょう。　　㊐消防本部 予防課　☎43・6882

点検方法

ボタン式の場合

ボタンを押して、警報音または「正常です」の音声が流れれば異常ありません。

ひも式の場合

ひもを引っ張って、警報音または「正常です」の音声が流れれば異常ありません。

※機種により点検方法が異なる場合がありますので、取扱説明書をよく読んで点検しましょう。

また、下記の場合も作動点検をしてください。

○住宅用火災報知器の掃除をしたとき
○長い間留守にしたとき
○故障や電池切れの疑いがあるとき

音が鳴らない？ －次のことを確認してください。－

○電池はキチンとセットされていますか？
○電池切れではありませんか？
○再度点検を行い、それでも鳴らない場合は故障、電池切れの可能性があります。新しいものと交換しましょう。

お手入れ

ほこりやクモの巣がつくと煙を感知しにくくなります。１年に１回は乾いた布でふき取りましょう。

※次のことはしないでください。

○ベンジン、シンナーなどの有機溶剤は絶対に使用しない。
○本体を水洗いしない。

広報あこう
1 January.2012
No.721

CONTENTS

02－新年のごあいさつ
03－年に１回は点検を 住宅用火災警報器
04－2012ぼくの夢・私のゆめ
06－二十歳の抱負
08－健康ページ ほか
10－フォトニュース
12－情報コーナー
16－社協だより
20－くらしのカレンダー

人口の動き（11月）

住民基本台帳登録者人口

世帯数	19,900戸	（＋　1）
人口	50,786人	（－　15）
男	24,530人	（＋　2）
女	26,256人	（－　17）

（　）内は前月比

◎11月中の異動

出生	43人	（＋　9）	転出	75人	（－　8）
死亡	39人	（＋　5）	その他増	0人	（±　0）
転入	56人	（－　7）			

（　）内は前年比

交通事故発生状況

区分	11月		平成23年累計	
発生件数	132	（－　7）	1,414	（＋146）
人身	20	（＋　1）	236	（＋ 23）
物損	112	（－　8）	1,178	（＋123）
死者	1	（＋　1）	4	（±　0）
重症	3	（－　1）	25	（－　4）
軽傷	18	（＋　2）	243	（＋ 39）

（　）内は前年比

火災・救急状況

区分	11月		平成23年累計	
火災	2	（＋　1）	20	（－　1）
救急	146	（＋ 14）	1,640	（＋ 167）

（　）内は前年比

火災発生時での問い合わせは　☎43・6899 まで